

Tabell flödesmätare

Q _{max}	BL	DN	Anslutning	P 1	P 2	P 3
1,2	130	20	Gängad 1"	70	30	
1,2	190	20	Fläns	70	30	
3	130	20	Gängad 1"	180	80	
3	190	20	Fläns	180	80	28
5	190	20	Fläns	290	130	47
7	260	25	Fläns	410	180	65
12	260	25	Fläns	700	305	112
7	300	40	Fläns	410	180	
12	300	40	Fläns	700	305	
20	300	40	Fläns	1 150	510	186
12	270	50	Fläns	700	305	
20	270	50	Fläns	1 150	510	
30	270	50	Fläns	1 750	770	280
50	300	65	Fläns	2 900	1 280	465
80	300	80	Fläns	4 650	2 050	744
120	360	100	Fläns	7 000	3 070	1116

Q_{max} = Maxflöde i m³/h

BL = Flödesmätarens/passbitens bygglängd i mm

Anslutning = Flödesmätarens/passbitens anslutning

DN = Dimension

P 1 = Maximalt mätbar effekt i konventionellt fjärrvärmesystem (ΔT 50 °C)

P 2 = Maximalt mätbar effekt i lågtempererat fjärrvärmesystem (ΔT 22 °C)

P 3 = Maximalt mätbar effekt i fjärrkylasystem (ΔT 8 °C)